



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ № 7083

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

с. Туруханск

03.04.2019

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Борская средняя школа» (далее – МКОУ «Бор СШ»), юридический адрес: 663246, Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Лесная, д. 63, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. предписываю устранить выявленные:

1. Нарушение п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), выразившееся в наличии дефекта асфальта (трещины, выбоины) въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников. Срок выполнения 07.04.2020.

2. Нарушение п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в организации раздевания обучающихся начальных классов непосредственно в классных комнатах, при этом, количество детей в 1-4 классах более 10 человек. Срок выполнения 07.04.2020.

3. Нарушение п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в отсутствии в здании туалетов для мальчиков и девочек, расположенных не на каждом этаже (для мальчиков - на 3, для девочек – на 2). Срок выполнения 07.04.2020.

4. Нарушение п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не оборудовании

довании туалетов закрывающимися кабинами. Срок выполнения 07.04.2020.

5. Нарушение п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в отсутствии в туалетах для девочек (2 этаж) и мальчиков (на 3 этаже) педальных ведер, туалетной бумаги и бумагодержателей в достаточном количестве. Срок выполнения 07.04.2020.

6. Нарушение п. 4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не оборудовании места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения) шкафом. Срок выполнения 07.04.2020.

7. Нарушение п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не оборудовании помещений начальных классов, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология) умывальными раковинами. Срок выполнения 07.04.2020.

8. Нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не обеспечении стен, потолков в учебных классах начальной школы (№№ 2-14, 2-15, 2-01, 2-02, 2-05, 2-06), в кабинете физики (№ 3-02), кабинете информатики (№ 3-15), спортзале, туалеты на 1, 2, 3 этажах гладкой поверхностью, без щелей, дефектов, выпавшей керамической плитки, позволяющими проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Срок выполнения 07.04.2020.

9. Нарушение п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не обеспечении полов в учебных классах начальной школы (№№ 2-14, 2-15, 2-05, 2-06), в кабинете информатики (№ 3-15), туалеты на 1, 2, 3 этажах поверхностью без щелей, дефектов, выпавшей керамической плиткой, механических повреждений, позволяющей проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Срок выполнения 07.04.2020.

10. Нарушение п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в наличии ученической мебели с дефектами, механическими повреждениями, что не обеспечивает учащимся безопасность. Срок выполнения 07.04.2020.

11. Нарушение п.п. 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не обеспечении учащихся ученической мебелью, подобранной в соответствии с росто-возрастными показателями. Срок выполнения 07.04.2020.

12. Нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не оборудовании кабинетов физики и химии специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме. Срок выполнения 07.04.2020.

13. Нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не оборудовании ученических и демонстрационных столов защитными бортиками по наружному краю в кабинетах физики и химии. Срок выполнения 07.04.2020.

14. Нарушение п.п. 11.1., 11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) , п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не оборудовании кабинета информатики для занятий одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ, имеющими конструкцию, предусматривающую две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с плавной регулировкой по вы-

соте в пределах 520 - 760 мм и вторая - для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12 - 15 градусов). Срок выполнения 07.04.2020.

15. Нарушение п.п. 5.10., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не оборудовании кабинета домоводства раковиной для рук с подводкой холодной и горячей воды. Срок выполнения 07.04.2020.

16. Нарушение п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не оборудовании в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, двухгнездной моечной раковины. Срок выполнения 07.04.2020.

17. Нарушение п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не обеспечении влажности воздуха в кабинете начальных классов № 2-15, в кабинете начальных классов № 2-01, в кабинете начальных классов № 2-02, в кабинете начальных классов № 2-06, в кабинете технологии № 2-05 нормируемой (40-60%). Срок выполнения 07.04.2020.

18. Нарушение п. 6.7. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в проведении уроков физической культуры и занятий спортивных секций не в хорошо аэрируемых спортивных залах (в зале окна не имеют откидных фрамуг или форточек). Срок выполнения 07.04.2020.

19. Нарушение п. 3.2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03), выразившееся в не обеспечении коэффициента пульсации искусственного освещения в кабинете начальных классов № 2-15, в кабинете начальных классов № 2-01 нормируемому (более 10%). Срок выполнения 07.04.2020.

20. Нарушение п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не обеспечении умывальных раковин при обеденном зале, в кабинете домоводства горячим водоснабжением. Срок выполнения 07.04.2020.

21. Нарушение п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01), выразившееся в не обеспечении содержания железа в воде (2 здание) нормируемым показателям (не более 0,3 мг/куб.дм). Срок выполнения 07.04.2020.

22. Нарушение п.п. 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в составлении расписания уроков без учета дневной умственной работоспособности обучающихся. Срок выполнения 07.04.2020.

23. Нарушение п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в составлении расписания уроков без чередования различных по сложности предметов в течение дня: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; - для обучающихся основного общего и средне-

го общего образования (частично) предметы естественно-математического профиля не чередуются с гуманитарными предметами. Срок выполнения 07.04.2020.

24. Нарушение п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в отсутствии облегченного учебного дня в четверг или в пятницу для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся. Срок выполнения 07.04.2020.

25. Нарушение п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в продолжительности перемен менее 10 минут. Срок выполнения 07.04.2020.

26. Нарушение п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не обеспечении маркировки всего уборочного инвентаря для уборки помещений. Срок выполнения 07.04.2020.

27. Нарушение п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не обеспечении хранения уборочного инвентаря для уборки помещений отдельно от уборочного инвентаря для уборки туалетов. Срок выполнения 07.04.2020.

28. Нарушение п. 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившееся в не обеспечении ополаскивания всего уборочного инвентаря после промывания с моющими средствами, проточной водой. Срок выполнения 07.04.2020.

29. Нарушение п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), выразившееся в не оборудовании при обеденном зале столовой умывальников из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест. Срок выполнения 07.04.2020.

30. Нарушение п. 6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08, выразившееся в не вывешивании в обеденном зале утвержденное руководителем образовательного учреждения меню, в котором указаны сведения об объемах блюд. Срок выполнения 07.04.2020.

31. Нарушение п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, выразившееся в оформлении журнала бракеража готовой продукции не в соответствии с рекомендуемой формой: отсутствуют сведения о времени приготовления блюда, проводится оценка не каждого изготовленного блюда (ставится общая оценка за весь прием пищи). Срок выполнения 07.04.2020.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое МКОУ «Борская СШ».

О выполнении настоящего предписания сообщить **в срок до 07.04.2020**, путем представления письменной информации в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Туруханском районе.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях.

Возражения на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований могут быть представлены в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Туруханском районе в письменной форме в течение пятнадцати дней с момента его получения.

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в Туруханском районе

 И.В. Халюзова

Получено: _____

